

NBC

कार्यविषयक सहीवक अभियन्ता
निर्माण विभाग लो०नि०वि०
निर्माण विभाग लो०नि०वि०
चन्दौली

पत्रांक - 80/AE7/नि०नि०वि०/2017-2018

दिनांक - 25/5/2017

सेवा में,

प्रबन्धक,

वी०एण्ड वी० इण्टरनेशनल स्कूल

खरखोलिया चन्दौली ।

विषय - नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक शून्य दिनांक 19.05.2017

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपके विद्यालय भवन वी०एण्ड वी० इण्टरनेशनल स्कूल खरखोलिया चन्दौली की जाँच की गयी जिसमें विद्यालय भवन के निर्माण की गुणवत्ता नेशनल बिल्डिंग कोड मानक 2005 के अनुसार सन्तोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है ।

संलग्नक -

1- चेकलिस्ट

25/5/2017
अवर अभियन्ता
निर्माण विभाग लो०नि०वि०
चन्दौली

Deepan Singh

B&B INTERNATIONAL SCHOOL

MANAGER

For-B & B International School

Principal

विद्यालय में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) /अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी
चेकलिस्ट सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट


क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1-	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2-	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3-	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं (1)
4-	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है ?	हाँ
5-	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6-	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/नहीं
7-	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8-	क्या मुख्य पहुँच मार्ग () की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
9-	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की ली है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10-	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ
11-	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12-	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
13-	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाठण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	हाँ
14-	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15-	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हाँ
16-	क्या कक्ष में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी ऊँचाई 2.0 मी०) है ?	हाँ
17-	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ

B&B INTERNATIONAL SCHOOL
MANAGER


For-B & B International School
Principal

29/07
Principal

18-	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी 300 मिमी तथा राइजर 150 मिमी है ?	हाँ
19-	क्या भवन में अग्निशमक यंत्र एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्निशमक यंत्र/ स्प्रिंकलर सिस्टम
20-	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज की व्यवस्था है ?	— do —
21-	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय - समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	— do —
22-	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स स्थापित है ?	हाँ


 20/07/20
 निदेशक
 विद्यालय

Deepans Singh
 B&B INTERNATIONAL SCHOOL
 MANAGER

For-B & B International School

 PRINCIPAL